

**Информация о расходах электроэнергии
ОАО «Калининградская генерирующая компания»
на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования
при выработке электрической и тепловой энергии за 2013 год**

**Расход электроэнергии на собственные нужды генерирующего оборудования
при выработке электрической энергии**

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	%	10,15	9,91
Гусевская ТЭЦ	%	8,29	7,25
ВЭУ п. Куликово	%	0,59	0,82
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	%	8,93	8,54

**Расход электроэнергии на собственные нужды генерирующего оборудования
при выработке тепловой энергии**

Наименование	Ед. измер.	Норма	Факт.
ГРЭС-2	кВтч/Гкал	33,10	32,92
Гусевская ТЭЦ	кВтч/Гкал	25,83	21,75
ТЭЦ-1	кВтч/Гкал	36,77	36,77
РТС «Южная»	кВтч/Гкал	0	0

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды генерирующего оборудования

Наименование	Ед. измер.	Количество
ГРЭС-2	тыс.кВтч	132,403
Гусевская ТЭЦ	тыс.кВтч	58,720
ТЭЦ-1	тыс.кВтч	111,358
РТС «Южная»	тыс.кВтч	60,000
Всего по ОАО «Калининградская генерирующая компания»	тыс.кВтч	362,601

И.о. генерального директора

А.А. Голилко