

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «КГК»

А.В. Лемешев
"10" 10 2023 г.

АКТ ДЕФЕКТОВКИ № 6-ТС
от 10.10.2023 г.

Комиссия в составе начальника службы теплосети Лосева А.В., инженера 1 категории Поваркова А.И., мастера УНТС 2 группы Хоминича М.А., составила настоящий акт в том, что 10.10.2023 г. нами был произведен осмотр теплотрассы от ТК44 до ТК45 и врезки Московская 69, 64. При осмотре установлено, что трубопровод Ø219 мм находится в эксплуатации 42 года, имеет следы язвенной коррозии, многочисленные заплатки.

Комиссия считает, что трубопровод Ø219 мм на теплотрассе требует замены в 2024г.

Начальник службы теплосети



А.В. Лосев

Мастер УНТС 2 группы



М.А. Хоминич

Инженер 1 категории



А.И. Поварков