583941 399314

Для служебного пользования
пункт 1.4.1. Перечня ГП РФ
Экз. № 1

Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Калининградской области
Гусевская городская
прокуратура

ул. Тимирязева, 2, г. Гусев,
Калининградская область, 238050
тел./факс: 8 (40143) 3-22-54

Генеральному директору
АО «Калининградская
генерирующая компания»

Котивец Д.В.

Правая набережная, д. 10 А,
г. Калининград, 236006

dirkgk@kgk.su

7-11-2026/Прдп323-26-20270009ДСП

11.09.2026 № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности

Во исполнение поручения прокуратуры Калининградской области городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов топливно – энергетического комплекса в том числе отражения атак с применением беспилотных воздушных систем.

Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) устанавливает организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, в целях предотвращения актов незаконного вмешательства, определяет полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а также права, обязанности и ответственность субъектов топливно-энергетического комплекса.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ целями и задачами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса являются их устойчивое и безопасное функционирование, определение угроз совершения актов незаконного вмешательства и предупреждение таких угроз, разработка и реализация требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса.

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 № 1046 утверждены требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно – энергетического комплекса (далее - Требования).

Гусевская городская прокуратура Калининградской области
№ 7-11-2026/Прдп323-26-20270009ДСП

БЖ № 060666

В ходе проведенной проверки на объекте топливно-энергетического комплекса АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15 выявлены следующие нарушения:

На территории Гусевской ТЭЦ размещены дополнительные резервуары запаса топлива, однако в нарушение действующего законодательства надлежащая антитеррористическая защищенность данной территории не обеспечена. На территории отсутствует самостоятельная охрана, а также системой видеонаблюдения не оборудована.

Данные обстоятельства не позволяют обеспечить надлежащий непрерывный контроль и своевременное обнаружение признаков подготовки или совершения террористического акта, а также несанкционированного проникновения на объект.

Согласно первому абзацу пункта 153 Постановления Правительства № 1046, оборудование объекта ТЭК специальными техническими средствами противодействия беспилотным аппаратам осуществляется по решению субъекта ТЭК.

Вместе с тем, наличие в помещении котельной больших оконных проемов не защищенных пассивными средствами, создает прямую угрозу проникновения БПЛА внутрь помещения и воздействия на критически важные элементы.

При этом субъектом ТЭК решение об оборудовании данного объекта средствами противодействия БПЛА не принято, что указывает на формальный подход к обеспечению безопасности и нарушает принципы антитеррористической защищенности, установленной законодательством.

Кроме того в ходе проверки установлено, что организацией представлен только план проведения тренировки по действиям сотрудников охраны в случае обнаружения подозрительных предметов с признаками взрывных устройств на объекте.

Документов подтверждающих проведение тренировок (отработки сценариев) с сотрудниками объекта на случай угрозы нападения БПЛА, в ходе проверки не представлено.

Таким образом, мероприятия по практической подготовке персонала ТЭК к действиям при угрозе совершения террористического акта с использованием беспилотных летательных аппаратов в организации фактически не проводятся.

Выявленные нарушения требований Федерального закона от 21.07.2011 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2024 № 1046 свидетельствуют о ненадлежащем обеспечении антитеррористической защищенности объекта, что создает реальную угрозу безопасности критически важных элементов ТЭК и не позволяет своевременно предотвращать акты незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Причинами и условиями способствовавшими совершению указанных нарушений закона явилось формальное и небрежное отношение к исполнению своих обязанностей должностными лицами, ответственными за антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность

АО «Калининградская генерирующая компания», а также отсутствие надлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства, что является недопустимым и должно быть устранено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Гусевской городской прокуратуры и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц АО «Калининградская генерирующая компания» за нарушения требований федерального законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в Гусевскую городскую прокуратуру в течение месяца со дня получения настоящего представления.

4. О месте и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить Гусевского городского прокурора.

И.о. городского прокурора Е.В. Алехина

тел. 8-(40143)-3-12-51